





## PB502NN



scatola 2 moduli da incasso, per pareti in cartongesso e a doppia lastra, per l'installazione delle serie civili, con viti per fissaggio supporto a corredo - dimensioni Ø 71x50,5 mm.

3,90€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

	1	1 .	• 1
Caratte	MI OFIO	ha tac	micha
T ALAILE		HE IEC	THE
Curunc			

Marchio	BTicino
Profondità	50.5mm
Diametro	71mm
Serie	Scatole
Serie	Scatole

## Dati commerciali

Quantità minima	80
Unità di vendita	80
Prezzo	3,90€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543772430

## Documentazione tecnica

## ? Scheda tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione letterotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CEs-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. 1 prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.